

INFORMACIJSKI LIST**HAIER KLIMA UREĐAJ**

Uvoznik: MB FRIGO FRUPA d.o.o. Bani 81, 10010 Zagreb, Hrvatska

Naziv ili zaštitni znak		FLAIR PLUS
Model unutarnjeg uređaja		AS25S2SF1FA-BH
Model vanjskog uređaja		1U25S2SM1FA
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	dB	38/47
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		8,5
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A+++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	kWh/y	107
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju	kW	2,6
SCOP		4,6
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	kWh/y	731
Toplija sezona grijanja		/
Hladnija sezona grijanja		/
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju	kW	2,4
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada	kW	2,12
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	kW	0,35

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite ovlašteni servis.